

Heizungs-Check

Gebäudeadresse Mittelstraße 12345
32805 Horn-Bad Meinberg

Hersteller Viessmann
Heiztechnik Niedertemperaturtechnik
Baujahr 1988
Energieträger Heizöl EL




Die im Gebäude verbaute Heiztechnik darf nach dem aktuellen Stand des Gebäudeenergiegesetz (GEG) repariert und bis zum 31.12.2044 betrieben werden.

Ein vorzeitiger Austausch der Heizung ist, sofern die Heizung die Abgaswerte einhält und die Technik voll funktionsfähig ist, vom Gesetzgeber her nicht vorgeschrieben.

Horn-Bad Meinberg den 14.11.2024

Ingenieurbüro Terfoort
Dipl.-Ing. Andreas Terfoort
Gebäudeenergieberater HWK
Immobilienfachwirt IHK

Leopoldstaler Straße 9
32805 Horn-Bad Meinberg
www.energieausweis-to-go.de

Handwritten signature of Andreas Terfoort.